

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского,
Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Смоленской области**
(наименование ОНДПР)

215110, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 5

На основании решения начальника (заместителя—начальника) отдела (отделения) надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области от «22» июля 2021 года № 5, в период с 10 ч. 00 мин. «30» июля 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «30» июля 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

- 1) Семёновой Юлией Олеговной, старшим инспектором отдела – государственным инспектором Вяземского, Темкинского и Угранского районов по пожарному надзору
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: зданий и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Царёво-Займищенская основная общеобразовательная школа Вяземского района Смоленской области (МБОУ Царёво-Займищенская основная общеобразовательная школа Вяземского района Смоленской области)

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 215164, Смоленская область, Вяземский район, деревня Царёво-Займище, ул. им. М.И. Кутузова, д. 51, д. 53

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

- 1) директором МБОУ Царёво-Займищенская основная общеобразовательная школа Вяземского района Смоленской области Ящерицыной Анной Павловной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
ответственным за пожарную безопасность не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму	п. 31, п. 32, п. 33, п. 34 Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»	01.02.2022	
не представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли на здание столовой	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2022	
при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании школы использованы кабели типа КСПВ	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отдела –

 государственный инспектор Вяземского,

 Темкинского и Угранского районов

 по пожарному надзору Семёнова Ю.О.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись)

М.Л.П.